

Dimensionering av Icopals takavvattning.

Hängrännor – diameter vid taklutning $\alpha < 45^\circ$

Nominell diameter (mm)	100	125	150
Max takarea (A x B)	$\leq 50 \text{ m}^2$	50-100 m ²	100-200 m ²

Not: Hängrännan skall ha en lutning av 3-5 mm/m längs takfoten.

Stuprör - diameter vid taklutning $\alpha < 45^\circ$

Nominell diameter (mm)	75	90	100	110
Max takarea per stuprör (A x B)	$\leq 50 \text{ m}^2$	50-100 m ²	100-150 m ²	150-200 m ²

Not: Vid taklängder längre än 10m krävs normalt 2st stuprör.

För ytterligare information avseende montering av Icopals takavvattning hänvisas till vår monteringsanvisning.

