

# KEVÄT 20

Tarkastuskohde	Etsittävä ongelma	Kyllä	Ei	Ei sovellu	Huomiot
<b>Räystäslaudat/ pellitykset/ metalliosat/ pystypinnat</b>	Tarkista rakenteet vuotojen varalta				
	Räystäiden tuuletusraot vapaat				
	Tummentumat				
	Tarkista kiinnitys				
	Huolla ja maalaa ruostunut metalli				
	Tiivistä uudelleen tarvittaessa				
<b>Liikuntasaumat</b>	Tarkista rakenteet vuotojen varalta				
	Liiallinen liikkuminen				
	Mahdollisten vaurioiden tarkastaminen				
<b>Kate</b>	Bitumikatteen kunto – halkeamia, ryppyjä tai muuta huomioitavaa				
	Tarkista onko alustassa kosteutta				
	Saumt ja ylösnostot kunnolla kiinni				
	Katteen kiinnitys alustaan				
	Alustan lujuus / pehmeät alueet				
	Huomioi vauriot/puutteet				
	Tuuletuksen riittävyys				
	Kaltevuus – erityisesti jiirit				
	Pääseekö vesi poistumaan katolta oikeaa reittiä vapaasti / veden lätäköityminen				
<b>Läpiviennit</b>	Tarkista ja tiivistä läpivientitiivisteet tarvittaessa				
	Tarkista läpivientien kiristyspannat				
	Tarkista kaikki läpivientipellit				
	IV-läpivientien, huolto-, savunpoistoluukkujen ja vastaavien tiiveys				
	Tarkista putket ja antennit				
<b>Vedenpoisto</b>	Puhdista kaikki sadevesikourut				
	Tarkista ja puhdista syöksyt ja ulosheittäjät				
	Tarkista liitokset ja kiinnikkeet				
	Tarkista ja puhdista kaivot sekä roskasihdit				
	Tarkista kourujen kallistukset – ei seisovaa vettä				
<b>Katon turvallisuus</b>	Puutteet kattoturvatuotteissa				
	Tuotteiden asianmukainen kiinnitys				
	Tarkista liitokset ja kiinnikkeet				
	Kattoturvatuotteiden sinkitys/pinnoite ehjä				
	Savunpoistoluukkujen toiminnan varmistus valmistajan ohjeiden mukaan				
	Tarkista tuotteet turvalaitevalmistajan vaatimusten mukaisesti				
<b>Muu</b>	Sirokkeen määrä pintakermissä				
	Varmista, ettei öljykertymiä löydy				
	Pinnan epäpuhtaudet				
	Ilkivalta				
	Kasvusto kattopinnoilla				
	Aurinkopaneelien ja muiden laitejalkojen kiinnityksen kunto/tiiveys ja asennusvahingot				
	Irtoroskat				
	Fyysiset vauriot				
	Katto on puhdistettava				

## Huomioita:

Kohteen osoite: \_\_\_\_\_

Seuraava tarkastuspäivä: \_\_\_\_\_

Tarkastaja: \_\_\_\_\_

Tämänhetkinen pvm: \_\_\_\_\_

Tarkastajan puhelinnumero: \_\_\_\_\_

# SYKSY 20

Tarkastuskohde	Etsittävä ongelma	Kyllä	Ei	Ei sovellu	Huomiot
<b>Räystäslaudat/ pellitykset/ metalliosat/ pystypinnat</b>	Tarkista rakenteet vuotojen varalta				
	Räystäiden tuuletusraot vapaat				
	Tummentumat				
	Tarkista kiinnitys				
	Huolla ja maalaa ruostunut metalli				
	Tiivistä uudelleen tarvittaessa				
<b>Liikuntasaumat</b>	Tarkista rakenteet vuotojen varalta				
	Liiallinen liikkuminen				
	Mahdollisten vaurioiden tarkastaminen				
<b>Kate</b>	Bitumikatteen kunto – halkeamia, rypyjä tai muuta huomioitavaa				
	Tarkista onko alustassa kosteutta				
	Saumt ja ylösnostot kunnolla kiinni				
	Katteen kiinnitys alustaan				
	Alustan lujuus / pehmeät alueet				
	Huomioi vauriot/puutteet				
	Tuuletuksen riittävyys				
	Kaltevuus – erityisesti jirit				
	Pääseekö vesi poistumaan katolta oikeaa reittiä vapaasti / veden lätkäytyminen				
<b>Läpiviennit</b>	Tarkista ja tiivistä läpivientitiivisteet tarvittaessa				
	Tarkista läpivientien kiristyspannat				
	Tarkista kaikki läpivientipellit				
	IV-läpivientien, huolto-, savunpoistoluukkujen ja vastaavien tiiveys				
	Tarkista putket ja antennit				
<b>Vedenpoisto</b>	Puhdista kaikki sadevesikourut				
	Tarkista ja puhdista syöksyt ja ulosheittäjät				
	Tarkista liitokset ja kiinnikkeet				
	Tarkista ja puhdista kaivot sekä roskasihdit				
	Tarkista kourujen kallistukset – ei seisovaa vettä				
<b>Katon turvallisuus</b>	Puutteet kattoturvaluotteissa				
	Tuotteiden asianmukainen kiinnitys				
	Tarkista liitokset ja kiinnikkeet				
	Kattoturvaluotteiden sinkitys/pinnoite ehjä				
	Savunpoistoluukkujen toiminnan varmistus valmistajan ohjeiden mukaan				
	Tarkista tuotteet turvalaitevalmistajan vaatimusten mukaisesti				
<b>Muu</b>	Sirotteen määrä pintakermissä				
	Varmista, ettei öljykertymiä löydy				
	Pinnan epäpuhtaudet				
	Ilkivalta				
	Kasvusto kattopinnoilla				
	Aurinkopaneelien ja muiden laitejalkojen kiinnityksen kunto/tiiveys ja asennusvahingot				
	Irtoroskat				
	Fyysiset vauriot				
	Katto on puhdistettava				

## Huomioita:

Kohteen osoite: \_\_\_\_\_

Seuraava tarkastuspäivä: \_\_\_\_\_

Tarkastaja: \_\_\_\_\_

Tämänhetkinen pvm: \_\_\_\_\_

Tarkastajan puhelinnumero: \_\_\_\_\_