

Icopal Universal FT, byggfolietejp

Innehavare/Utfärdat för

Icopal AB

Box 848, 201 80 Malmö, Sverige

Organisationsnummer: 556013-0709

Tel: 040-24 74 00, Fax: 040-24 74 38

E-post: info@icopal.se, Hemsida: www.icopal.se

Produktbeskrivning

Icopal Universal FT, enkelhäftande tejp, bredd 50 mm, avsedd för luft- och ångspärr.

Avsedd användning

Skarvning, tätning samt reparation av byggfolie, avsedd för luft-och ångspärr.

Handelsnamn

Icopal Universal FT.

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Fukt, Allmänt

6:51, första meningen

Fuktsäkerhet

6:53, första meningen

Lufttäthet

6:531

Produkten har även verifierats mot certifieringsregel 031.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Icopal Akvaden luft- och ångspärrar, daterad maj 2012.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-12-0013, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe/n

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

FT-11

Certifikat nr SC1121-11 | 2017-09-04

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

Märkning

Produkten skall vid fabrik föras med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typgodkännandets nummer
Längd/bredd
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

Icopal, Malmö
RISE Certifiering
Icopal Universal FT
SC1121-11
Värde/värde
nr/datum
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport FX015633, 4F016892B, 6F003517 samt 6F027760A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Byggfolietejpen ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring. Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras och appliceras enligt tillhörande handlingar.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-05-27.

Giltighetstid

Giltigt till och med. 2022-09-03.

Linda Ring Thorén

Stefan Coric